

**Акт (справка)**  
**об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки**

01 июня 2021г.

г. Санкт-Петербург

Во исполнение приказа от 31.05.2021 №14 «О подготовке и проведении тренировки по эвакуации» в городском оздоровительном лагере дневного пребывания детей «Мегаполис дружбы» на базе ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга по адресу 192076, Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д.24, к.2, литера А проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным начальником лагеря планом проведения тренировки.

В период подготовки проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями работников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

Начальник лагеря: Панасюк Екатерина Юрьевна

Ответственный за соблюдение обязательных требований пожарной безопасности в лагере: заместитель начальника лагеря по АХР Воробьев И.В.

Количество этажей лагеря: 2 этажа

Количество обслуживающего персонала: 19 человек

Количество посещаемых лагерь на дату тренировки: 86 человек

Количество маломобильных людей: 0 человек

Количество первичных средств пожаротушения, их комплектация и исправность: 36 (ОП-4), 1 пожарный кран, исправен

Количество средств индивидуальной защиты органов дыхания, их маркировка: 96 (ГП-7)

Наличие автоматической системы пожарной сигнализации, ее исправность: ООО «Ермак» №245/21-ТО от 30.11.2020, исправна

Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: ООО «Ермак» №245/21-ТО от 30.11.2020, исправна

Количество основных и запасных эвакуационных выходов: 2 осн. 2 зап.

Количество ручных электрических фонарей: 4 кол. 4 исправно

Наличие поэтажных планов эвакуации и количество оформленных в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»:

\_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_  
(количество) (соответствует ГОСТ Р)

Помещение условного пожара, его площадь: кабинет № 105, 56,1 м<sup>2</sup>.

Пожар обнаружен Руденко Татьяной Юрьевной, педагогом-организатором, которая передала сообщение в пожарную охрану и начальнику лагеря, место, время, адрес возникновения пожара.

В 11 часов 00 минут 03 секунд Воробьевым Игорем Валентиновичем, заместителем начальника лагеря по АХР, включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов.

В 11 часов 00 минут 10 секунд заместителем начальника лагеря по АХР отдано указание дежурному электрику – отключить общее электроснабжение.

В 11 часов 00 минут 17 секунд начата общая эвакуация с объекта.

В 11 часов 03 минуты 44 секунд эвакуация завершена.

Время, затраченное на эвакуацию после получения сигнала об условном пожаре, составило: 3 минуты 41 секунда.

Количество эвакуированных: 86 человек.

Руководителем тренировки проведены итоги подготовки и проведения эвакуации работников и воспитанников детского оздоровительного лагеря.

Начальник лагеря

Е.Ю. Панасюк

01.06.2021г

